



# **Brandmeldeanlagen**

## **Merkblatt**

### **Bezug von Schließungen**

Stand 01.07.2019

FEUERWEHR ESSLINGEN a. N.  
Vorbeugender Brandschutz





### **Kontakt**

Feuerwehr Esslingen a. N.  
Vorbeugender Brandschutz

Pulverwiesen 2  
73728 Esslingen a. N.

Tel.: 0711 / 3512 - 3740

Fax.: 0711 / 3512 - 3749

E-Mail: [vb@esslingen.de](mailto:vb@esslingen.de)

Internet: [www.feuerwehr.esslingen.de](http://www.feuerwehr.esslingen.de)



## Merkblatt

**Hinweis:** Alle Schließungen werden an die Feuerwehr geliefert. Zur Installation ist ein Termin zu vereinbaren. Alle anderen Teile werden direkt an den Auftraggeber geliefert.

### 1.

#### **Freischaltelemente (FSE) Typ Abloy FSD-Ersatz-Innentüren für alte Kruse-FSD**

Kruse Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG  
Duvendahl 92  
21435 Stelle  
Tel. 04174 / 592 - 22  
Fax 04174 / 592 - 33

[www.kruse-sicherheit.de](http://www.kruse-sicherheit.de)  
[mail@kruse-sicherheitstechnik.de](mailto:mail@kruse-sicherheitstechnik.de)

### 2.

#### **Profilhalbzylinder für FSD-Innentüre „Schließung Esslingen“ FSD-Ersatz-Innentüren für alte Mauser-FSD**

Mauser + Co. GmbH  
Höfinger Weg 6  
71254 Ditzingen - Heimerdingen  
Tel. 07152 / 30555 - 100  
Fax 07152 / 30555 - 291

[www.mauser-blechtechnik.de](http://www.mauser-blechtechnik.de)  
[contact@mauser-blechtechnik.de](mailto:contact@mauser-blechtechnik.de)

### 3.

#### **Profilhalbzylinder für FIZ-Türe „Schließung Esslingen“**

Diese Schließung erhalten Sie über die Feuerwehr Esslingen a. N.